

JCS 正誤表の発行について(JCS 0168-1:2016)

平成 28 年 3 月に改正されました下記の JCS について、平成 28 年 6 月 6 日付けで正誤表が発行されましたので、お知らせ致します。

各社におかれましては、規格運用において、ご注意をお願い致します。

日本電線工業会規格

JCS
0168-1:2016

33 kV 以下電力ケーブルの許容電流計算一 第 1 部：計算式及び定数

<内容> 正誤表及び修正ページ 85(解 34)～ 92(解 41)を添付致します。

正誤表 →  (456kB)

修正ページ →  (316kB)

※ 実際の修正は 86～91 ページですが、両面印刷される場合は全ページ印刷してご利用下さい。

1. 86 及び 89 ページ「渦電流損失率」計算式

・ A_1 : 誤) 3 → 正) 14

・ A_2 : 誤) 1.25 → 正) 2.375

・上記修正に伴い、以降の計算式にも変更があります。詳細は上記正誤表を参照願います。

・上記、 A_1 及び A_2 は、44 ページ 表 6.1 に記載されているものです。

2. 90 ページ「対流放熱による熱放散熱係数」及び「輻射による熱放散熱係数」計算式

・ T_2 : 誤) 40 → 正) 50

・上記修正に伴い、以降の計算式にも変更があります。詳細は上記正誤表を参照願います。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-22 コンワビル 6F

(一社) 日本電線工業会 技術部 担当者: 倉田 勝

TEL: 03-3542-6035 FAX: 03-3542-6037

E-mail: engineering_6035@jcma.jp