

JCS 正誤表の発行について (JCS 7397:2014)

2014 年 12 月に改正されました下記の JCS について、2025 年 4 月 15 日付けで正誤表が発行されましたので、お知らせ致します。

各社におかれましては、規格運用において、ご注意をお願い致します。

日本電線工業会規格

JCS

7397:2014

電線・ケーブルの燃焼性に関する特性試験方法

<内容> (2 ページ : 4.3 項 試験方法 h) 3))

誤)

3) **硝酸**第二鉄アンモニウム溶液 ¹⁾ 1 ml

注 ¹⁾ **硝酸**第二鉄アンモニウム溶液の作り方

A : JIS K 8982 に規定する特級品 硫酸アンモニウム鉄(III)・12 水 6.0 g

B : JIS K 8223 に規定する特級品 過塩素酸と水の比が1:2の割合とした過塩素酸溶液
100 ml

A を B に溶かしたもの。

正)

3) **硫酸**第二鉄アンモニウム溶液 ¹⁾ 1 ml

注 ¹⁾ **硫酸**第二鉄アンモニウム溶液の作り方

A : JIS K 8982 に規定する特級品 硫酸アンモニウム鉄(III)・12 水 6.0 g

B : JIS K 8223 に規定する特級品 過塩素酸と水の比が1:2の割合とした過塩素酸溶液
100 ml

A を B に溶かしたもの。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-22 コンワビル 2F

(一社) 日本電線工業会 技術部

TEL : 03-3542-6035 FAX : 03-3542-6037

E-mail : engineering_6035@jcma.jp